



消防裝置建議計劃圖

用途：露天存放汽車(私家車)
 申請範圍面積：約5390平方米
 露天存放汽車範圍面積：2804平方米

構築物(1)
 用途：洗手間
 高度：約4米
 層數：1層
 面積：約12平方米
 總樓面面積：約12平方米

⊗ 四公斤乾粉滅火筒

共安裝四支四公斤乾粉滅火筒，位置分別於場地四周及構築物內，每隔約40米安裝一支四公斤乾粉滅火筒。場地面積約5390平方米，作露天存放汽車(私家車)用途。場地有一個構築物，純粹作洗手間。基於以上條件，申請人建議在申請範圍內安裝四支四公斤乾粉滅火筒。

● ● ● 行車路線
 SCALE 1 : 1000