



消防裝置建議計劃圖

構築物(1)
用途: 臨時食肆(食堂)
建築物料: 以金屬搭建
高度: 約5.5米
層數: 1層
面積: 約229平方米
總樓面面積: 約229平方米

⊗ 四公斤乾粉滅火筒

共安裝兩支四公斤乾粉滅火筒, 位置分別於上蓋物的對角。上蓋物純粹作臨時食肆用途, 總面積不超過230平方米, 只佔面積約229平方米。上蓋物位置與消防龍頭不超過30米。基於以上條件, 申請人建議在上蓋物內安裝兩支四公斤乾粉滅火筒。

● ● ● 行車路線
SCALE 1 : 1000