

就 A/NE-HLH/70，規劃申請，回復渠務署的部門意見；

1，關於河道，本人附上一幅“渠務排水示意圖”內，用藍色線條標示了河道的位置，但河道並不在申請地段旁邊，河道在 DD87LOT 375 的後方，在圖中，本人用青色線條標示了地下渠道的位置和走向，地下渠道連接了河道和申請地段的水渠和申請地段旁邊的公用渠道，本人在修葺圍牆時也加固了場邊公用渠道，用石墩和混凝土加固了渠道靠近申請地段的一邊，也在該渠道進入暗渠前加裝了過濾裝置，防止堵塞渠道，而且，申請地段除了經場外水渠連接地下水渠至河道排水外，還通過接駁 DD87LOT372 的地下水渠排向河道，而申請地段的廢水流向場外公用水渠和 DD87LOT372 地下水渠的時候，所有污水經過沙井和沉沙池的過濾之後，污水不會有其他垃圾，不會有堵塞渠道等影響排水系統的事情發生。