

回應水務署（WSD）總工程師/建築師：

1. 放棄原有廁所及污水池之建議，改用流動式廁所，將會在四周設置路緣，並距離最近的水道至少 30 米。該廁所必會妥善維護，以防止對水道造成污染。廁所產生的污泥及污水（包括清潔用水）會委託專業持牌污水處理承辦商運送至集水區以外妥善處置。
2. 申請範圍內取消設置沖身間，以免所產生之污水流入毗鄰溪流或河道。