



消防裝置建議計劃圖

露天存放建築材料
面積：約1004平方米

⊗ 四公斤乾粉滅火筒

共安裝四支四公斤乾粉滅火筒，位置分別於場地四周，每隔約40米安裝一支四公斤乾粉滅火筒。場地沒有構築物，純粹作露天存放建築材料，不會存放易燃物品，主要存放磚石、金屬。基於以上條件，申請人建議在申請範圍內安裝四支四公斤乾粉滅火筒。

露天存放建築材料範圍

行車路線

SCALE 1 : 1000