

☐Urgent ☐Return receipt ☐Expand Group ☐Restricted ☐Prevent Copy

Tracy Wing Sum LAW/PLAND

寄件者: [REDACTED]
寄件日期: 2025年11月14日星期五 11:08
收件者: Tracy Wing Sum LAW/PLAND
主旨: A/YL-LFS/575進一步資料
附件: 園境設計圖.pdf

類別: Internet Email

敬啟者

就上述檔案，現提交補充資料以回應部門意見及作進一步澄清。

環保署

污水處理方面，洗手間不是臨時式廁所，不會有便槽。而是場內設有化糞池以處理污水，申請人會定期找專人於場地進行真空吸缸。

規劃署

場地亦有隔油池處理廚房產生的污水。

城市設計及園境組

場地不會進行任何斬樹活動，申請人會保護及保育現場所有樹木。另外，設計圖中的構築物已搭建完畢，因此場地的發展不會影響現存的植被/樹木。申請人承諾會保育現存場地內 8 棵樹，包括：4 棵黃槐樹、4 棵細葉榕。

