



消防裝置建議

⊗ 四公斤乾粉滅火筒
 申請場地有2個構築物，主要存放水泥及磚瓦建材。場地不會存放易燃物品，兩個構築物之間有3米距離。基於以上條件，申請人建議在場地共安裝4支四公斤乾粉滅火筒，分別位於每層構築物內。

構築物(1)
 用途：貨倉、洗手間及辦公室
 建築物料：以金屬搭建
 高度：約8.23米
 層數：2層
 面積：約110平方米
 總樓面面積：約220平方米

構築物(2)
 用途：貨倉及辦公室
 建築物料：以金屬搭建
 高度：約8.23米
 層數：2層
 面積：約100平方米
 總樓面面積：約200平方米