

☐Urgent ☐Return receipt ☐Expand Group ☐Restricted ☐Prevent Copy

Belva Yuen King TONG/PLAND

寄件者: [REDACTED]
寄件日期: 2026年07月31日星期五 10:47
收件者: tpbpd/PLAND
副本: Belva Yuen King TONG/PLAND
主旨: 有關A/YL-LFS/620規劃申請回覆CEDD意見,並取代 2026年7月31日 上午10:40的電郵
附件: 致規劃處.pdf

類別: Internet Email



日期：31-07-2026

編號：[REDACTED]

致：北角規劃署辦公室

地址：香港北角渣華道333號北角政府合署15樓規劃署

電郵

尊敬的先生/女士，

有關A/YL-LFS/620規劃申請回覆CEDD意見：

2. According to our records, the application site is located at the toe of the existing feature No. 2SW-C/F22. As the stability of this feature is uncertain and it could affect or be affected by the captioned development, the applicant is recommended to set up a 5m no-build zone from the toe of the feature No. 2SW-C/F22 as shown in the attached Plan A within which no structure should be located or erected.

回覆：不會在No.2SW-C/F22此位置興建任何構築物,亦會在No.2SW-C/F22的位置向外5米設立no-build zone,no-build zone以外才會興建批准構築物。

Billy Chan

Project Manager

